

質問事項

1.浄化槽設置後の土地利用について

車が乗る。 車は乗らない。

※車が乗る場合は、補強工事が必要になります。

※補強にかかる工事費は全額個人負担になります。

2.マンホール蓋の取替えについて(車が乗る場合、取替えしないとイケません。)

取り替える。 取り替えない。

※標準蓋(安全荷重500kg)を注文蓋(安全荷重1,500kg)に替える場合、その差額は全額個人負担になります。

※放流ポンプ一体型の場合は、下表の金額と異なる場合があります。

3.放流ポンプ槽の設置について

浄化槽と一体型 浄化槽とは別で設置 必要なし

※自然勾配で流れない場合に必要になります。

※ポンプ槽設置にかかる工事費は全額個人負担になります。

4.浄化槽の機種について(5人槽)

5人槽は $130\text{m}^2 \geq A$ 7人槽は $A > 130\text{m}^2$ 10人槽は浴槽及び台所が二つある場合

※一般住宅の場合、上記のとおり算定します。尚、Aは延床面積になります。

高度処理浄化槽(BOD10mg/ℓ・T-N10mg/ℓ以下)一覧

メーカー	浄化槽の寸法・重量 (長さ×幅×高さ)	工事の広さ (補強工事の場合)	流入・放流管底 (マンホール厚を含む)	消費電力 (kw/年)	注文蓋 との差額	選定
株式会社 KBR1-5	2,775×980×1,790 (320kg・3.58m ³)	3,600×1,800 (3,600×2,600)	H=285・435	342 KW/年	30,000円/組	
アムズ(株) CXF-5	2,500×1,160×1,810 (310kg・3.61m ³)	3,200×1,800 (3,200×2,600)	H=280・380	420 KW/年	25,000円/組	
株式会社 MCB2α-5	2,450×1,280×1,890 (280kg・3.80m ³)	3,200×2,000 (3,200×2,800)	H=280・370	342 KW/年	40,000円/組	
株式会社 KXF-5	2,500×1,160×1,770 (310kg・3.45m ³)	3,200×1,800 (3,200×2,600)	H=280・380	508 KW/年	30,000円/組	

① 上表に掲載された浄化槽は、流量調整部を備えています。

ニッコー(株) 浄化王X-5	2,580×1,130×1,600 (258kg・3.68m ³)	3,400×2,000 (3,400×2,600)	H=260・300	402 KW/年	40,000円/組	
株式会社 XC-5	2,330×1,140×1,580 (250kg・2.35m ³)	3,000×1,800 (3,000×2,400)	H=280・330	307 KW/年	20,000円/組	
大栄産業(株) FDR-5	2,330×1,140×1,580 (230kg・2.87m ³)	3,000×1,800 (3,000×2,400)	H=280・330	306 KW/年	-	
フジクリーン工業(株) CEN-5	2,430×1,250×1,660 (210kg・3.35m ³)	3,200×2,000 (3,200×2,600)	H=340・390	289 KW/年	21,000円/組	

浄化槽について上記のとおり選定します。 令和 年 月 日 【氏名: _____】