

浄化槽選定表（ 5 人槽用）

年 月 日

申請者

浄化槽機種および仕様について下記のとおり選定します。

また、浄化槽本体設置費に対する分担金のほかに、必要に応じて以下の費用がかかることを承諾します。

1. 補強工事の有無

☐ 補強なし ☐ 補強工事が必要

車が乗る場合は、補強工事（蓋の取替え含む）が必要です。

補強工事にかかる費用は全額個人負担となります。（金額の目安：30万円程度）

2. 放流ポンプ設置の有無

☐ 必要なし ☐ 浄化槽と一体型 ☐ 浄化槽とは別で設置（申請者が手配）

自然勾配で放流できない場合に必要です。

放流ポンプの設置にかかる費用は全額個人負担となります。（金額の目安：20万円程度）

3. 浄化槽の機種選定 高度処理浄化槽（BOD10mg/ℓ・T-N10mg/ℓ以下）

設置を希望する浄化槽の選定欄にチェックしてください。

選定	機種	浄化槽の寸法・重量 （長さ×幅×高さ）	工事の広さ （補強工事の場合）	流入・放流管底 （マンホール厚を含む）	消費電力 （kw/年）
☐	フジクリーン工業㈱ CEN-5	2,430×1,250×1,660 （210kg ・ 3.35㎡）	3,200×2,000 （3,200×2,600）	H=340・390	289kw/年
☐	大栄産業㈱ FDR-5	2,330×1,140×1,580 （230kg ・ 2.87㎡）	3,000×1,800 （3,000×2,400）	H=280・330	306kw/年
☐	㈱ダイキアクシス XC-5	2,330×1,140×1,580 （250kg ・ 2.35㎡）	3,000×1,800 （3,000×2,400）	H=280・330	307kw/年
☐	アムズ㈱ CXF-5	2,500×1,160×1,770 （310kg ・ 3.61㎡）	3,200×1,800 （3,200×2,600）	H=280・380	420kw/年
☐	㈱クボタ KXF-5	2,500×1,160×1,770 （310kg ・ 3.45㎡）	3,200×1,800 （3,200×2,600）	H=280・380	508kw/年
☐	㈱ハウステック KBR1-5	2,775×980×1,790 （320kg ・ 3.58㎡）	3,600×1,800 （3,600×2,600）	H=285・435	342kw/年

4. 浄化槽本体設置費以外の費用負担

上記の補強工事、放流ポンプの設置のほかに、現場条件によって以下の費用が必要になることがあります。

- ・ 浄化槽設置工事に伴う支障物件の撤去、移転、復旧等の費用。（地下埋設物含む）
- ・ 軟弱地盤での基礎補強杭の材料及び設置費用。
- ・ 仮設工事や交通規制等に伴い発生する費用。