

浄化槽選定表（ 7 人槽用）

年 月 日

申請者

浄化槽機種および仕様について下記のとおり選定します。
また、浄化槽本体設置費に対する分担金のほかに、必要に応じて以下の費用がかかることを承諾します。

1. 補強工事の有無

- ☐ 補強なし
- ☐ 補強工事が必要
- 車が乗る場合は、補強工事（蓋の取替え含む）が必要です。
- 補強工事にかかる費用は全額個人負担となります。（金額の目安：30万円程度）

2. 放流ポンプ設置の有無

- ☐ 必要なし
- ☐ 浄化槽と一体型
- ☐ 浄化槽とは別で設置（申請者が手配）
- 自然勾配で放流できない場合に必要です。
- 放流ポンプの設置にかかる費用は全額個人負担となります。（金額の目安：20万円程度）

3. 浄化槽の機種選定 高度処理浄化槽（BOD10mg/ℓ・T-N10mg/ℓ以下）

設置を希望する浄化槽の選定欄にチェックしてください。

選定	機種	浄化槽の寸法・重量 （長さ×幅×高さ）	工事の広さ （補強工事の場合）	流入・放流管底 （マンホール厚を含む）	消費電力 （kw/年）
	フジクリーン工業㈱ CEN-7	2,510×1,440×1,860 （320kg ・ 4.63㎡）	3,200×2,200 （3,200×2,800）	H=340・390	429kw/年
	大栄産業㈱ FDR-7	3,090×1,140×1,580 （290kg ・ 3.91㎡）	3,800×1,800 （3,800×2,400）	H=280・330	446kw/年
	㈱ダイキアクス XC-7	3,090×1,140×1,580 （295kg ・ 3.19㎡）	3,800×1,800 （3,800×2,400）	H=280・330	447kw/年
	アムズ㈱ CXF-7	2,950×1,340×1,770 （400kg ・ 5.16㎡）	3,600×2,000 （3,600×2,600）	H=280・380	648kw/年
	㈱クボタ KXF-7	2,950×1,340×1,770 （400kg ・ 4.96㎡）	3,600×2,000 （3,600×2,600）	H=280・380	885kw/年
	㈱ハウステック KBR1-7	3,115×1,230×1,790 （410kg ・ 5.29㎡）	3,800×2,000 （3,800×2,800）	H=285・435	508kw/年

4. 浄化槽本体設置費以外の費用負担

- 上記の補強工事、放流ポンプの設置のほかに、現場条件によって以下の費用が必要になることがあります。
- ・ 浄化槽設置工事に伴う支障物件の撤去、移転、復旧等の費用。（地下埋設物含む）
 - ・ 軟弱地盤での基礎補強杭の材料及び設置費用。
 - ・ 仮設工事や交通規制等に伴い発生する費用。