

移送取扱所点検表

点検項目		点検内容	点検方法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
移 送 基 地 設	危 険 物 流 出 防 止 施 設	さく等	損傷の有無	目視	
		土盛等	損傷、ひび割れの有無	目視	
			波打ち、傾斜の有無	目視	
			水抜口開閉状況及び泥等のつまりの有無	目視	
	油分離装置		亀裂損傷等の有無	目視	
			滯油、滯水、土砂等の堆積の有無	目視	
	ポンプ	保安距離	保安物件新設等の有無	目視（該当物件がある場合は実測）	
		保有空地	許可外物件存置の有無	目視	
		建屋及び附属建屋	屋根、壁、床、防火戸等の亀裂、損傷等の有無	目視	
			換気・排出設備等の損傷の有無及び機能の適否	目視及び作動確認	
			照明設備の損傷の有無	目視	
	ポンプ		漏えいの有無	目視	
			変形、損傷の有無	目視	
			異音、異常振動、異常発熱等の有無	作動確認	
			塗装状況及び腐食の有無	目視	
			固定ボルトの腐食及びゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト	
	ポンプ架台		亀裂、損傷等の有無	目視	

		固定ボルトの腐食、ゆるみ等の有無	目視		
地 備	ポンプアース	断線の有無	目視		
		取付け部のゆるみ等の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
保 持 取 扱 裝 置	保有空地 本体	亀裂、損傷等の有無	目視		
		滯油、滯水、土砂等の堆積の有無	目視		
受 入 及 び 払 出 口	ローディング アーム	許可外物件存置の有無	目視		
		漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		内部圧力放出設備の機能の適否	作動確認		
配 管 (可 撓	床、排水口、 ためます	亀裂、損傷等の有無	目視		
		滯油、滯水、土砂等の堆積の有無	目視		
配 管 (可 撓	ローディング アーム	漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		固定状況の適否	目視又はハンマーテスト		
		機能の適否	作動確認		
	その他	漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
	地上・海上設置	水平距離内保安物件新設等の有無	目視(該当物件がある場合は実測)		
		保有空地内許可外物件存置の有無	目視		
		漏えいの有無	目視		

管 部 を 含 む) フ ラ ン ジ 等	配管	変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視（著しい腐食が認められた箇所は、計器による肉厚測定）		
	地下埋設配管	地表面との離隔状況の適否	目視		
		漏えいの有無	目視（目視できないものにあっては、ラインパックテスト）		
		水平距離内保安物件新設等の有無	目視（該当物件がある場合は実測）		
		漏えいの有無	目視（目視できないものにあっては、ラインパックテスト）		
	海底設置配管	変形、損傷の有無	目視		
		海底埋設の状況の適否	目視		
		漏えいの有無	目視		
	フランジ、切替弁、制御弁等	変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		フランジボルトのゆるみ等の有無	目視（ゆるみの有無については、ハンマーテスト等による。）		
		バルブ開閉表示の有無	目視		
		弁開閉ロックの状況の適否	目視		
		バルブ開閉（制御）機能の適否	目視及び作動確認		
		漏えい拡散防止装置（点検箱を含む。）	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		滯油、滯水の有無	目視		

	検知装置の作動状況の適否	目視		
ラック・サポート等	変形、損傷の有無	目視		
	塗装状況及び腐食の有無	目視		
	固定の状況の適否	目視		
	防護設備の変形、損傷の有無	目視		
配管ピット等	亀裂、損傷等の有無	目視		
	滯油、滯水、土砂等の堆積の有無	目視		
エア一抜き (ドレンを含む。)	漏えいの有無	目視		
	塗装状況及び腐食の有無	目視		
	機能の適否	作動確認		
海上配管及び支持物の 防護設備(防舷材等)	変形、損傷の有無	目視		
	取付け状況の適否	目視		
緊急しゃ断弁	損傷の有無	目視		
	開閉状況表示の有無	目視		
	周囲障害物の有無	目視		
	機能の適否	作動確認		
配管アース (ボンド)	断線の有無	目視		
	取付部のゆるみ等の有無	目視		
	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
配管絶縁物等	変形、損傷の有無	目視		
	絶縁抵抗値の有無	絶縁抵抗計による測定		
加温・保温設備	変形、損傷の有無	目視		
	固定状況の適否	目視		
	安全装置の機能の適否	作動確認		
電気防食設備	端子箱の損傷及び土砂等の堆積の有無	目視		

		断線及び端子のゆるみ等の有無	目視		
		防食電位（電流）の適否	電位計による測定		
配管応力検知装置		変形、損傷の有無	目視		
		配管応力の適否	目視		
		指示状況の適否	目視		
ずい道内可燃性蒸気滞留防止措置等	排出設備	吸・排気ダクト等の変形、損傷の有無	目視		
		引火防止網の損傷、目づまりの有無	目視		
		排気口付近の火氣の有無	目視		
		可燃性蒸気警報装置の作動状況の適否	作動確認		
運転状	附属設備	排水溝、ためます、油分離装置の亀裂、損傷、滯油、滯水、土砂等の堆積の有無	目視		
		排水ポンプの損傷の有無	目視		
		照明設備の損傷の有無	目視		
		防護設備、保安設備等の損傷の有無	目視		
流量計	圧力計 (圧力警報)	本体及び防護設備の変形、損傷の有無	目視		
		取付け部のゆるみ等の有無	目視		
		指示状況の適否	目視（遠隔装置にあっては作動確認）		
		警報機能の適否	目視及び作動確認		
		本体及び防護設備の変形、損傷の有無	目視		

態 監 視 裝 置	(流量警報)	取付け部のゆるみ等の有無	目視		
		指示状況の適否	目視(遠隔装置にあっては作動確認)		
		警報機能の適否	目視及び作動確認		
温度計 (温度過昇検知)		本体及び防護設備の変形、損傷の有無	目視		
		取付け部のゆるみ等の有無	目視		
		指示状況の適否	目視(遠隔装置にあっては作動確認)		
		警報機能の適否	目視及び作動確認		
過大振動検知装置		本体及び防護設備の変形、損傷の有無	目視		
		取付け部のゆるみ等の有無	目視		
		指示状況の適否	目視(遠隔装置にあっては作動確認)		
		警報機能の適否	目視及び作動確認		
漏えい検知装置		損傷の有無	目視		
		ゴミ等のつまり等の有無	目視		
		作動状況の適否	作動確認		
		警報機能の適否	目視及び作動確認		
安全制御装置		手動起動装置の周囲障害物の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
圧力安全装置		変形、損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認(圧力計による確認)		
警報設備及び通報設備		変形、損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
巡回監視車		配置、場所の適否	目視		
		積載機材の種類、数量の有無			

		及び機能の適否	目視及び作動確認		
回 監 視 車 等	資 機 材 倉 庫 等	建物、上屋等の損傷の有無	目視		
		整理、整頓状況の適否	目視		
	資機材	資機材の種類、数量の有無	目視		
		資機材の変形、損傷の有無及び機能の適否	目視(泡消火薬剤は、変質、沈殿物の有無)		
予 備 動 力 源	自家発電設備 (内燃機関を含む。)	変形、損傷の有無	目視		
		周囲障害物件の有無	目視		
		燃料の量の適否	目視		
		機能の適否	作動確認		
	蓄電池設備	変形、損傷の有無	目視		
		端子ボルトのゆるみ等の有無	目視		
		電解液量の適否	目視		
		機能の適否	作動確認		
感震装置等			損傷の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
避雷設備			損傷の有無	目視	
			避雷導線の断線、損傷の有無	目視	
			接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定	
電気設備			配線及び機器の損傷の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
表示、標識、掲示板		取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無	目視		
消 火 設 備	消火器	位置、設置数、外観的機能の適否	目視		
	消火器以外の消火設備	消火設備点検表による。			
その他					

