

## 一般取扱所（焼入れ作業等）点検表

| 点検項目            | 点検内容                       | 点検方法               | 点検結果 | 措置年月日<br>及び措置内容 |
|-----------------|----------------------------|--------------------|------|-----------------|
| 屋 内 空 地         | 許可外物件の存置の有無                | 目視                 |      |                 |
| 建<br>築<br>物     | 壁、柱、はり及び屋根                 | 亀裂、損傷等の有無          | 目視   |                 |
|                 | 他用途との区画                    | 亀裂、損傷等の有無          | 目視   |                 |
|                 | 防 火 戸                      | 変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否  | 目視   |                 |
|                 | 床 面                        | 滯油、滯水の有無           | 目視   |                 |
|                 |                            | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無      | 目視   |                 |
|                 | 階 段                        | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否  | 目視   |                 |
| 換 気・排 出 設 備 等   | 給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視                 |      |                 |
|                 | 引火防止網の損傷及び目づまりの有無          | 目視                 |      |                 |
|                 | 防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否        | 目視（機能の適否については手動確認） |      |                 |
|                 | ファンの作動状況の適否                | 作動確認               |      |                 |
|                 | 可燃性蒸気警報装置の作動状況の適否          | 作動確認               |      |                 |
| ためます、排水溝        | 亀裂、損傷等の有無                  | 目視                 |      |                 |
|                 | 滯油、滯水、土砂等の堆積の有無            | 目視                 |      |                 |
| 危険物の漏れ、あふれ等防止設備 | 滯油等の有無                     | 目視                 |      |                 |
|                 | 変形、亀裂、損傷の有無                | 目視                 |      |                 |
|                 | 塗装状況及び腐食の有無                | 目視                 |      |                 |
|                 | 固定状況の適否                    | 目視                 |      |                 |
|                 | 機能の適否                      | 目視又は作動確認           |      |                 |
| 基礎、架台、支柱        | 変形、亀裂、損傷の有無                | 目視                 |      |                 |
|                 | 塗装状況及び腐食の有無                | 目視                 |      |                 |
|                 | 沈下の有無                      | 目視                 |      |                 |
|                 | 支柱取付部の目地外れの有無              | 目視                 |      |                 |
|                 | アンカーボルト等のゆるみ等の有無           | 目視又はハンマーテスト        |      |                 |

|   |   |                   |                 |  |  |
|---|---|-------------------|-----------------|--|--|
| 焼<br>入<br>れ<br>又<br>は<br>放<br>電<br>加<br>工<br>設<br>備 | 本 体 部   | 漏えいの有無            | 目視              |  |  |
|   |   | 変形、亀裂、損傷の有無       | 目視              |  |  |
|   |   | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視              |  |  |
|   |   | ボルト等のゆるみ等の有無      | 目視              |  |  |
|   |   | 異音、異常振動、異常発熱の有無   | 目視              |  |  |
|   |   | 機能の適否             | 作動確認            |  |  |
|   | ア 一 ス   | 断線の有無             | 目視              |  |  |
|   |   | 取付部のゆるみ等の有無       | 目視              |  |  |
|   |   | 接地抵抗値の適否          | 接地抵抗計による測定      |  |  |
|   | 安全装置（温度警報装置を含む。）                                      | 腐食、損傷の有無          | 目視              |  |  |
|   |   | 固定状況の適否           | 目視              |  |  |
|   |   | 機能の適否             | 作動確認            |  |  |
|   | 計測装置<br>（温度計、乾湿計、<br>圧力計、回転計、<br>秤量計、流量計、<br>静電気測定器等） | 損傷の有無             | 目視              |  |  |
|   |   | 取付部のゆるみ等の有無       | 目視              |  |  |
|   |   | 作動、指示状況の適否        | 目視              |  |  |
|   | 架台、支柱   | 変形、損傷の有無          | 目視              |  |  |
|   |   | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視              |  |  |
|   |   | アンカーボルト等のゆるみ等の有無  | 目視              |  |  |
|   | 本 体 部   | 漏えいの有無            | 目視及びガス検知器等による検知 |  |  |
|   |   | 変形、亀裂、損傷の有無       | 目視              |  |  |
|   |   | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視又は計器による肉厚測定   |  |  |
|   |   | ボルト等のゆるみ等の有無      | 目視又はハンマーテスト     |  |  |
|   |   | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無  | 目視              |  |  |
|   |   | 強め輪の変形、亀裂、ゆるみ等の有無 | 目視              |  |  |

|                   |                     |                  |               |  |
|-------------------|---------------------|------------------|---------------|--|
| ク                 | ノズル(水抜管を含む。)、マンホール等 | 漏えいの有無           | 目視            |  |
|                   |                     | 変形、損傷の有無         | 目視            |  |
|                   |                     | 取付ボルトの折損等の有無     | 目視            |  |
|                   |                     | 塗装状況及び腐食の有無      | 目視又は計器による肉厚測定 |  |
| ア 一 ス             |                     | 断線の有無            | 目視            |  |
|                   |                     | 取付部のゆるみ等の有無      | 目視            |  |
|                   |                     | 接地抵抗値の適否         | 接地抵抗計による測定    |  |
| 安 全 装 置<br>(通気管等) |                     | 腐食、損傷の有無         | 目視            |  |
|                   |                     | 引火防止網の目づまり、損傷の有無 | 目視            |  |
|                   |                     | 固定状況の適否          | 目視            |  |
|                   |                     | 機能の適否            | 目視            |  |
| 計 测 装 置<br>(液面計等) |                     | 損傷の有無            | 目視            |  |
|                   |                     | 取付部のゆるみ等の有無      | 目視            |  |
|                   |                     | 作動、指示状況の適否       | 目視            |  |
| 注 入 口             |                     | 漏えいの有無           | 目視            |  |
|                   |                     | 変形、損傷の有無         | 目視            |  |
|                   |                     | 接地電極損傷の有無        | 目視            |  |
|                   |                     | 接地抵抗値の適否         | 接地抵抗計による測定    |  |
| 注 入 口 ピ ッ ト       |                     | 亀裂、損傷等の有無        | 目視            |  |
|                   |                     | 滯油、滯水、土砂等の堆積の有無  | 目視            |  |
|                   |                     | 油種別表示の有無         | 目視            |  |
| 配 管<br>・ バ        | 配管(ストレーナー等を含む。)     | 漏えいの有無           | 目視            |  |
|                   |                     | 変形、損傷の有無         | 目視            |  |
|                   |                     | 塗装状況及び腐食の有無      | 目視            |  |
|                   |                     | 保温(冷)材の損傷、脱落等の有無 | 目視*注          |  |
|                   |                     | 地盤面との離隔状況        | 目視            |  |

|                                 |           |                   |                 |  |  |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|--|--|
| ル<br>ブ<br>等                     | フランジ、バルブ等 | 漏えいの有無            | 目視及びガス検知器等による検知 |  |  |
|                                 |           | 損傷の有無             | 目視              |  |  |
|                                 |           | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視              |  |  |
|                                 |           | バルブ開閉機能の適否        | 手動確認            |  |  |
|                                 |           | フランジ、ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト     |  |  |
| ラック、サポート                        |           | 変形、損傷の有無          | 目視              |  |  |
|                                 |           | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視              |  |  |
|                                 |           | 固定状況の適否           | 目視              |  |  |
| 配 管 ピ ッ ト                       |           | 亀裂、損傷等の有無         | 目視              |  |  |
|                                 |           | 滯油、滯水、土砂等の堆積の有無   | 目視              |  |  |
| ポンプ<br>(電動機等を含む。)               |           | 漏えいの有無            | 目視              |  |  |
|                                 |           | 変形、損傷の有無          | 目視              |  |  |
|                                 |           | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視              |  |  |
|                                 |           | 固定ボルト等のゆるみ等の有無    | 目視又はハンマーテスト     |  |  |
|                                 |           | 軸受部、回転部等の給油状況の適否  | 目視              |  |  |
|                                 |           | 流量及び圧力の適否         | 目視              |  |  |
|                                 |           | 異音、異常振動、異常発熱の有無   | 目視              |  |  |
| ア 一 ス                           |           | 断線の有無             | 目視              |  |  |
|                                 |           | 取付部のゆるみ等の有無       | 目視              |  |  |
|                                 |           | 接地抵抗値の適否          | 接地抵抗計による測定      |  |  |
| 配電盤、遮断器<br>(スイッチを含む。) コンセント、配線等 |           | 変形、損傷の有無          | 目視              |  |  |
|                                 |           | 固定状況の適否           | 目視              |  |  |
|                                 |           | 機能の適否             | 目視及び作動確認        |  |  |
| 照明機器及びその他の電気機器                  |           | 損傷の有無             | 目視              |  |  |
|                                 |           | 配線結合部のゆるみ等の有無     | 目視              |  |  |
|                                 |           | 固定状況の適否           | 目視              |  |  |
|                                 |           | 機能の適否             | 目視及び作動確認        |  |  |

|                            |                 |                        |                  |  |  |
|----------------------------|-----------------|------------------------|------------------|--|--|
| 備<br>備                     | ア<br>ー<br>ス     | 断線の有無                  | 目視               |  |  |
|                            |                 | 取付部のゆるみ等の有無            | 目視               |  |  |
|                            |                 | 接地抵抗値の適否               | 接地抵抗計による測定       |  |  |
| 制<br>御<br>装<br>置<br>等      |                 | 制御系計器の損傷の有無            | 目視               |  |  |
|                            |                 | 制御盤の固定状況の適否            | 目視               |  |  |
|                            |                 | 制御系の機能の適否              | 作動確認又はシーケンス試験による |  |  |
|                            |                 | 監視設備の機能の適否             | 作動確認             |  |  |
|                            |                 | 警報設備の機能の適否             | 作動確認             |  |  |
| 避<br>雷<br>設<br>備           |                 | 突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無 | 目視               |  |  |
|                            |                 | 避雷導線の断線及び壁体との接触の有無     | 目視               |  |  |
|                            |                 | 接地抵抗値の適否               | 接地抵抗計による測定       |  |  |
| 標<br>識<br>、<br>掲<br>示<br>板 |                 | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目視               |  |  |
| 消<br>火<br>設<br>備           | 消<br>火<br>器     | 位置、設置数、外観的機能の適否        | 目視               |  |  |
|                            | 消火器以外の消火設備      | 消火設備点検表による             |                  |  |  |
| 警<br>報<br>設<br>備           | 自動火災報知設備        | 自動火災報知設備点検表による         |                  |  |  |
|                            | 自動火災報知設備以外の警報設備 | 損傷の有無                  | 目視               |  |  |
|                            |                 | 機能の適否                  | 作動確認             |  |  |
| そ<br>の<br>他                |                 |                        |                  |  |  |

注 保温(冷)材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温(冷)下の配管が腐食している  
 おそれがあることから、保温(冷)材を外して点検することが望ましい。

